

Byggnad 1 · Våning 1 · KLASSRUM (Ljusscen 11 (Rum 1))

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Register
Beräkningsplan	Ēvinkelrät	584 lx	WP1
	g ₁	0.62	WP1
	Specifika anslutningsvärden	9.90 W/m ²	
		1.69 W/m ² /100 lx	
Förbrukningsvärden	Förbrukning	[320 - 530] kWh/a	
Rum	Specifika anslutningsvärden	7.33 W/m ²	
		1.26 W/m ² /100 lx	

Användarprofil: Utbildningsinrättningar - Utbildningsbyggnader, Undervisningsrum för kvällskurser och vuxenutbildning

Anvisningar för planering:

Beräkningen av resultaten genomfördes utan hänsyn till objekt och möbler. Inga resultat beräknades utifrån deras ytor.

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	P	Φ	Ljusutbyte
6	Nokalux	155560	OfficeLED 6000 830 MP TDC	54.1 W	5808 lm	107.3 lm/W
2	Nokalux	159247	ClassLED AS 3000 830	35.7 W	2876 lm	80.7 lm/W